

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Карасукском районе
632862 г. Карасук, улица Коммунистическая, д.58,
тел: 33-426, факс: 33-475, E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ КГ/001231 от 13.11.2017г.

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая;
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** внеплановое государственное задание, определение № 242 от 07.11.2017г.
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ Орехово-Логовское.
7. **Адрес объекта:** 632923, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Орехов Лог с, Ленина ул, д. 18;
8. **Место (адрес) отбора:** кран скважины; Новосибирская область, Краснозерский р-н, Зуевский п;
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований и испытаний № 4361 от 13.11.2017г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01;
11. **Заключение:**
Проба воды холодной питьевой из крана скважины (п. Зуевский) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию марганца (протокол № 4361 от 13.11.2017г.).

Эксперт:



Е. М. Ионова.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ВГ 030103				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 ноября 2017 г.	16	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 ноября 2017 г.	Окончание:	13 ноября 2017 г.	

Средства измерений: фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 347403 от 05.10.2017 до 05.10.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006858.С.07.11.2017	вода холодная питьевая (скважина)				
	Марганец	0,41 ± 0,06	<= 0,10	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014

Дополнительные сведения:

